



JAARMARKT LENNIK

27 november 2010

KEURING EETKRAMEN

GEWESTELIJKE BRANDWEER

Karel Keymolenstraat 4 - 1750 Lennik
Tel. : 02/532.45.12 - Fax : 02/532.24.17

GEGEVENS EETKRAAM			
Naam eetkraam		Standplaats	
Naam en adres eigenaar			

KEURING EETKRAAM			
OK : aan dit voorschrift is voldaan / NOK : aan dit voorschrift is niet voldaan / NVT : dit voorschrift is op dit kraam niet van toepassing			
OK	NOK	NVT	ELEKTRISCHE INSTALLATIE
			Max. 5 jaar geleden geldig en gunstig gekeurd door EDTC
OK	NOK	NVT	GASINSTALLATIE
			Gasflessen opgeslagen buiten kraam, gegroepeerd, afgesloten voor publiek
			Gasinstallaties degelijk verlucht
			Attest erkend installateur/EDTC voor vaste gasleidingen
			Flexibele gasleidingen max. 2 m lang en max. 5 jaar oud (zie productiedatum op slang)
			Met uitzondering van BBQ werken alle kook-, bak-, braadtoestellen op gas of elektriciteit)
OK	NOK	NVT	SNELBLUSMIDDELEN
			Snelblusser van 1 bluseenheid aanwezig
			Snelblusser geldig gekeurd
			Snelblusser goed zichtbaar en bereikbaar opgehangen
			Indien frituur : branddeken goed zichtbaar en bereikbaar opgehangen
OK	NOK	NVT	VUILNISBAK
			Vuilnisbak voor het publiek aanwezig

BESLUIT		
	OK	Geen opmerkingen
	NOK	Opmerkingen, maar zonder dat zij een direct gevaar creëren. Eetkraam mag in exploitatie blijven.
	NOK	Opmerkingen die een onmiddellijk gevaar creëren en waaraan niet snel verholpen kan worden. Eetkraam mag NIET in exploitatie blijven.

KEURING UITGEVOERD DOOR		
Om	uur	Afschrift aan de heer Burgemeester en aan het jaarmarktcomité